

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA  
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE  
COMUNIDADES RURALES POR MEDIO  
DE FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA

POR:  
ING. SANDRA JEANNETTE ROCHA DEL REAL

TESIS

EN OPCION AL GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS  
DE LA INGENIERIA ELECTRICA CON ESPECIALIDAD  
EN POTENCIA

CD. UNIVERSITARIA

NOVIEMBRE DE 2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003


2003

2003


2003

2003

PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE  
COMUNIDADES RURALES POR MEDIO  
DE FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA  
S.J.R.D.R.



1020149207



# UANL

---

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN





DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POST-GRADO



PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES RURALES POR  
MEDIO DE FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA

POR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

ING. SANDRA JEANNETTE ROCHA DEL REAL  
DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS

TESIS

EN OPCION AL GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS DE LA  
INGENIERIA ELECTRICA CON ESPECIALIDAD EN POTENCIA

CIUDAD UNIVERSITARIA, NOVIEMBRE DE 2003






# UANL

---

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



FONDO  
TESIS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Los miembros del comité de tesis recomendamos que la tesis PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES RURALES POR MEDIO DE FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA, realizada por la Ing. Sandra Jeannette Rocha Del Real, matrícula 0659802 sea aceptada para su defensa como opción al grado de Maestro en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica con especialidad en Potencia.



El Comité de Tesis

M.C. Evelio P. González Flores

Asesor

Dr. Arturo Conde Enriquez

Coasesor

Dr. Fernando Betancourt Ramirez

Coasesor

Vo. Bo.

Dr. Guadalupe Alán Castillo Rodríguez

División de Estudios de Posgrado

981053

TH


25853

.M2

TH

2003

.R22



# UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

®

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

## Agradecimientos

A Dios:

Por la dicha de la vida, por guiarme en cada paso de mi vida, por darme la fortaleza necesaria para luchar por todos mis sueños.

A mis Padres:

Ing. Elías Rocha Neave y Sra. Ma. Elizabeth Del Real de Rocha, por su amor, por su comprensión por sus cuidados y por que son mi ejemplo a seguir, GRACIAS por animarme a seguir luchando por cada uno de mis sueños.

A mis Hermanos:

Ing. Mayela Elizabeth Rocha Del Real, Ing. Elías Rocha Del Real y Héctor Antonio Ramones Rocha, por haberme tocado la fortuna de tenerlos como mis compañeros de viaje, por las grandes aventuras que hemos vivido, por ser la sal y la pimienta de mi vida y porque sin ustedes mi vida no sería la misma, en especial al pequeñín de Antonio por compartir con nosotros su chispa, dinamismo y alegría.




A mis Amigos:

Ing. Janeth Garza Sánchez, Ing. Indira G. Escamilla Salazar, Diana P. Andrade Mata, Daniel A. Martínez Valerio, Ing. Edgar García Mediana, Ing. Roberto Vital Hernández, Ing. Luis Silva Fragano, por ser una parte importante de mi vida, por todo el tiempo que me han dedicado, por que con ustedes he compartido mis sueños, mis alegrías, mis tristezas. Gracias por estar cuando más los he necesitado.

A mis Maestros:

Ing. Francisco Delgado Corona, M.C. Eleazar Sánchez Hernández, M.C. Roberto A. Míreles Palomares, Dra. Patricia Zambrano Robledo, Dr. Arturo Conde Enríquez, Dr. Fernando Betancourt Ramírez, por el apoyo y consejos que me han brindado.



UANL

---

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN




DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

# Índice

	Pág.
Síntesis	1
1. Introducción	3
1.1 Descripción del problema	3
1.2 Objetivo del trabajo de tesis	3
1.3 Hipótesis	4
1.4 Límites del estudio	4
1.5 Justificación del trabajo	4
1.6 Metodología	5
1.7 Revisión bibliográfica	5
2. Energía solar	6
2.1 La constante solar	6
2.2 Radiación solar	8
2.2.1 Radiación recibida en la superficie de la tierra	8
2.2.2 Tipos de radiación y sus relaciones geométricas	13
2.2.3 Distribución espectral de la radiación solar	15
2.3 Variación del flujo de energía con la distancia	16
2.4 Placas fotovoltaicas	17
2.4.1 Estructura de una celda solar	20
2.4.2 Principio de operación	21
2.5 Colector de placa plana	24
2.6 Conformación de los sistemas fotovoltaicos	27
2.7 Ventajas	28
2.8 Aplicaciones	29
3. Energía eólica	31
3.1 Antecedentes	31
3.2 La energía en el viento: Densidad del aire y área de barrido del rotor	32
3.3 Técnicas de conversión	34
3.4 El tubo de corriente	35
3.5 Conversión de energía eólica a eléctrica	36
3.6 Ventajas	37

3.7	Aplicaciones	37
4.	Métodos de almacenamiento de energía	38
4.1	Antecedentes	38
4.2	Acumuladores de plomo	39
4.3	Acumuladores de níquel-cadmio	40
5.	Proyecto de electrificación	41
5.1	Colocación de red tradicional(Línea de transmisión de 34.5 kV)	41
5.1.1	Análisis	41
5.1.2	Calculo de Ampacidad	42
5.1.3	Cálculo de Caída de Voltaje	43
5.2	Colocación de red por medio de plantas eléctricas solares	45
5.2.1	Análisis	45
5.3	Justificación de uno de un sistema fotovoltaico	50
6.	Conclusiones	51
	Bibliografía	52
	Listado de gráficas	53
	Glosario	54
	Anexo	56
	Autobiografía	71



# UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

## Síntesis


El presente trabajo surge de una problemática que se observó cuando los habitantes de una población del Estado de Coahuila, denominado "Boquillas del Carmen" ubicada al norponiente de dicho estado y formada de 40 viviendas, solicitaron la electrificación de su comunidad.

La problemática radica en el costo de construcción de la línea de transmisión, debido a la ubicación de la población, esto por encontrarse a más de 200 km de la línea de distribución de 34.5 kV, (existente en la ciudad de Muzquiz) con solo dos fases o fase y neutro, por lo que el costo por km de la línea necesaria con los calibres mínimos de desarrollo que se tienen y que son ACSR 1/0 AWG, postes de concreto PC-12-750, es estimado en \$100,000.00 por km y para el total de longitud (200 km), el costo aproximado es cercano a los \$20,000,000.00 de pesos.

Este proyecto no es económicamente viable. Desde el punto de vista técnico, una línea de bajo voltaje de esa longitud presenta dificultades operativas (regulación de voltaje, incidencia de fallas) y grandes pérdidas de energía.



En este trabajo de tesis se propone el uso de fuentes de alternas de energía para la alimentación energética del poblado "Boquillas del carmen". Se realiza un análisis técnico y económico, también se presenta un estado comparativo entre el proyecto de la alimentación a través de CFE y la variante propuesta.



# UANL

---

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

## Introducción

### 1.1 Descripción del problema

Existe un poblado en la región Noreste de Coahuila colindando con la frontera de Estados Unidos, el cual se llama Boquillas del Carmen y el cual esta formado por 40 viviendas; donde no se cuenta con energía eléctrica y el costo de construcción de una línea de transmisión para brindar dicho servicio sobrepasa los costos aceptados para la construcción esto por encontrarse a una distancia superior de los 200 km de las líneas actuales y el costo aproximado de una línea de distribución es superior a los \$150,000.00 pesos por kilómetro y la demanda aproximada que se puede requerir es de 30 kilowatts que representa el servicio para 40 viviendas.

### 1.2 Objetivo del Trabajo de Tesis

Diseñar el proyecto electrificación para un servicio de mediana calidad para satisfacer las necesidades primarias de los habitantes de una población rural utilizando para ello fuentes alternas de generación de energía eléctrica, tales como energía solar y energía eólica.

### 1.3 Hipótesis

Por medio de la generación de energía solar o energía eólica se puede hacer que las casa de Boquillas del Carmen, tengan suficiente energía eléctrica para poder satisfacer sus necesidades.

### 1.4 Limites del estudio

La aplicación de generación de energía por fuentes alternas para la electrificación de comunidades rurales que se encuentren en lugares donde no es factible el proveer de energía eléctrica por los medios tradicionales. La realización de un estudio comparativo entre la propuesta inicial y la propuesta presentada en este trabajo.

---


### 1.5 Justificación del Trabajo

Demostrar que el proyecto puede satisfacer la demanda de energía para las necesidades de los habitantes de Boquillas del Carmen, ya que por sus características (distancia y carga pequeña) hacen impractico el uso de líneas de distribución.

## 1.6 Metodología

1. Búsqueda bibliográfica
2. Selección y clasificación de material
3. Exposición conceptual del problema
4. Proponer las alternativas de solución del problema
5. Diseño del proyecto (tanto de energía solar como eólica)
6. Verificación de costos de desarrollo de ambos sistemas
7. Conclusiones y recomendaciones

## 1.7 Revisión Bibliográfica



# UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS





## 2. Energía Solar

### 2.1 La constante solar

La combinación de tres factores: la distancia Tierra-Sol, el diámetro solar y la temperatura del Sol, determinan un flujo luminoso, un flujo de energía que incide sobre la superficie de la Tierra.

---

Se llama flujo de energía a la cantidad de que pasa a través de una superficie, por unidad de área y por unidad de tiempo. Por tanto, el flujo luminoso, que es un flujo de energía, tiene unidades de energía por unidad de área y por unidad de tiempo.

Mucho se ha discutido acerca de si el Sol emite un flujo de energía constante, o se trata de una estrella variable. Algunos estudios parecen indicar que la variación de la emisión de energía, por parte del Sol, es menor al 1% a lo largo de un ciclo solar, que dura 22 años.

La radiación emitida por el Sol, junto con sus condiciones geométricas respecto de la Tierra, dan por resultado que, sobre la atmósfera terrestre, incide una cantidad de radiación solar casi constante. Esto ha dado lugar a la definición de la llamada constante solar.

La constante solar  $I_{sc}$  es la intensidad con la que la energía solar irradia un área unitaria de superficie normal a los rayos solares, en el espacio exterior de la atmósfera terrestre y a la distancia media entre ambos astros.

Empecemos por describir la constante solar la cual se refiere a la cantidad de energía que incide, instantáneamente, sobre una superficie de área unitaria. Segundo esta superficie hipotética es perpendicular o normal a la dirección de propagación de la luz. Una superficie en posición oblicua respecto de la dirección del Sol recibiría un menor flujo de energía. Tercero, nuestra superficie hipotética se encuentra situada a la distancia media de la Tierra al Sol, la distancia desde la fuente de radiación hasta el plano en cuestión influye fuertemente en el flujo de energía, por comparación la intensidad de la radiación solar es mucho mayor en Mercurio que en la Tierra, pero es mayor en la Tierra comparándola contra Plutón.

## DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Como la órbita que describe la Tierra alrededor del Sol no es circular, por lo tanto, la distancia Tierra-Sol no es constante, debe considerarse un valor promedio para poder hablar de una constante. Por último, la superficie hipotética, debe estar colocada fuera de la atmósfera para evitar la atenuación de la radiación causada por la diversidad de fenómenos físicos y químicos que se verifican en la atmósfera.

El valor comúnmente aceptado para  $I_{sc}$  ha variado en los últimos años, según las técnicas de medición que se han empleado, lo cual no indica que haya variado en sí la magnitud de la energía que se recibe del Sol.

El valor:

$$I_{sc} = 1353 \text{ W/m}^2$$

que, en otras unidades equivale a:

$$1.940 \text{ cal}/(\text{cm}^2)(\text{min})^*$$

$$428 \text{ Btu}/(\text{ft}^2)(\text{h})^*$$

$$4871 \text{ KJ}/(\text{m}^2)(\text{h})^*$$

\*Estos valores fueron aceptados por la NASA (1971) y por la ASTM.

Las características de un sistema fotovoltaico va a depender de las necesidades que demande cada usuario en particular, o sea a la potencia eléctrica requerida.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

## 2.2 Radiación solar

### 2.2.1 Radiación recibida en la superficie de la Tierra

La atmósfera terrestre, con su vapor de agua, bióxido de carbono, polvo, humo y nubes, disminuye los rayos solares por absorción y dispersión, aunado a que la rotación del planeta ocasiona que cualquier lugar sobre su superficie reciba luz solar por un espacio de tiempo.

Otro factor que afecta la cantidad de radiación recibida es la inclinación del eje terrestre, ya que este provoca una variación en la distancia entre el Sol y la Tierra, y esto varía en cada estación del año.

En la figura se muestra una variación en el nivel de energía solar que existe en el lugar.




Figura 1. Mapa de insolución global en primavera






Figura 2. Mapa de insolación global en verano




Figura 3. Mapa de insolación global en otoño




Figura 4. Mapa de insolación global en invierno




Figura 5. Mapa de México mostrando las horas de insolación pico

## DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

### 2.2.2 Tipos de radiación y sus relaciones geométricas

La radiación solar sufre ciertas transformaciones al incidir sobre la atmósfera, de modo que es necesario manejar algunos conceptos específicos para los diversos tipos de radiación.

Se conoce como radiación directa, la que se recibe directamente del Sol, sin sufrir ninguna dispersión atmosférica. La radiación extraterrestre es, por tanto, radiación directa. Generalmente se usa el subíndice "b" para indicar radiación directa, por el término que se utiliza en inglés: beam (haz, rayo).

La radiación difusa es la que se recibe del Sol, después de ser desviada por dispersión atmosférica. Es radiación difusa la que se recibe a través de las nubes, así como la que proviene del cielo azul. De no haber radiación difusa, el cielo se vería negro, aun de día, como sucede por ejemplo en la Luna. Suele utilizarse el subíndice "d" para la radiación difusa.

Por otro lado, se conoce como radiación terrestre la que proviene de objetos terrestres, por ejemplo, la que refleja una pared blanca, un charco o un lago, etc.

Se conoce como radiación total, la suma de las radiaciones directa, difusa y terrestre que se reciben sobre una superficie. Por ejemplo, sobre una pared o una ventana, incide la radiación directa del Sol, la difundida por las nubes y por el cielo y, además, puede entrar la luz reflejada por algún otro objeto frente a la pared o ventana. Un caso particular, pero de mucho interés práctico en el estudio de la energía solar, es el medir la radiación total sobre una superficie horizontal "viendo" hacia arriba. En este caso puede considerarse que no existe radiación terrestre y se conoce también como radiación global. Por tanto, la radiación global es la suma de la radiación directa más la radiación difusa.

Para expresar la potencia solar y en general, de cualquier radiación se utiliza el término irradiancia. La irradiancia expresada en  $W/m^2$ , es la rapidez de incidencia de energía radiante sobre una superficie por unidad de área.

Generalmente se usa el símbolo  $G$  para la irradiancia, junto con los subíndices adecuados:  $G_o$ ,  $G_b$ ,  $G_d$ , para la irradiancia extraterrestre, directa, difusa, etc. Nótese que la irradiancia tiene la virtud de indicar muy claramente que la radiación es un fenómeno que transcurre en el tiempo, que no es estático. Es energía que incide instantáneamente sobre una superficie.

Cuando incide la radiación sobre un plano, durante un tiempo determinado, puede hablarse entonces de que incidió una cierta cantidad de energía. La cantidad de energía, por unidad de área, que incide durante un período de tiempo dado, recibe el nombre de irradiación,  $J/m^2$ , y no es otra cosa que la integral de la irradiancia durante el período en cuestión. Generalmente se usa el símbolo "I" para la insolación por hora, mientras que "H" se usa para la insolación en el período de un día. Se aplican los mismos subíndices, por ejemplo:  $H_o$  simboliza la irradiación extraterrestre en un día;  $I_d$  simboliza la irradiación difusa en una hora, etc.

---

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

### 2.2.3 Distribución espectral de la radiación solar

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

El sol emite radiación en toda la gama del espectro electromagnético, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Sin embargo la que nosotros utilizaremos es la Radiación Térmica que incluye el ultravioleta (UV), la radiación visible (VIS) y la infrarroja (IR).

A mayor temperatura ocurren dos cambios en la radiación emitida:

1. La intensidad de la emisión es mayor, refiriéndose a un mayor número de watts por metro cuadrado abandonando el cuerpo.
2. El color o tipo de radiación cambia hacia una menor longitud de onda, esto es, del IR al VIS y al UV, a medida que aumenta la temperatura.

### 2.3 Variación del flujo de energía con la distancia.

Cuando se tiene una fuente luminosa que emite en todas direcciones, la intensidad luminosa o flujo de energía varía inversamente con el cuadrado de la distancia a la fuente emisora.

Una deducción muy sencilla de esta expresión, puede hacerse como sigue. Considérese una fuente luminosa cualquiera: una bombilla incandescente, una estrella, el Sol, que emite energía en forma homogénea en todas direcciones. Considérense dos esferas concéntricas, de radios  $r_1$  y  $r_2$ , mucho mayores que el de la fuente luminosa, cuyo centro coincida exactamente con la posición de dicha fuente. Supongamos que medimos la intensidad luminosa (flujo de energía) en la superficie de la esfera con radio  $r_1$ , y llamemos a ese valor  $G_1$ . La potencia (energía por unidad de tiempo) que pasa a través de la esfera completa estará dada por  $G_1$  multiplicada por el área de la esfera.

Por otro lado, si llamamos  $G_2$  a la intensidad luminosa medida a la distancia  $r_2$ , tendremos, mediante el mismo razonamiento, que la potencia evaluada en la superficie de la esfera "2".

Si además consideramos que el espacio que separa las dos esferas es perfectamente transparente, es decir, no absorbe radiación, entonces la misma energía por unidad de tiempo que atraviesa la esfera "1" debe atravesar la esfera "2". Por tanto, entonces, la cual se reduce a la expresión, donde  $r_1$  y  $r_2$  son las distancias correspondientes a los puntos en los que el flujo de energía es  $G_1$  y  $G_2$ .

Esta ecuación es de uso bastante general. Sirve para relacionar intensidades luminosas producidas por lámparas a ciertas distancias (útil en fotografía, por ejemplo), lo mismo que para calcular la constante solar en diversos planetas. Sin embargo, no se aplica para luz emitida por medio de reflectores parabólicos, láseres, etc., cuya emisión es dirigida y no cumple con la hipótesis de disiparse en todas direcciones.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

## 2.4 Placas Fotovoltaicas

Es una de las partes fundamentales ya que es la encargada de captar y transformar la energía solar en energía eléctrica.



Para que una célula solar expuesta al sol produzca energía eléctrica debe reunir las siguientes tres características fundamentales:

1. Ser capaz de absorber una fracción importante de la radiación solar para que la generación de pares electrón-hueco sea eficiente.
2. Tener campo eléctrico interno que separe las dos cargas impidiendo su posterior recombinación.
3. Las cargas separadas deben ser capaces de viajar a través de la oblea hasta los electrodos superficiales desde donde pasan al circuito exterior.

Existen varios tipos de paneles fotovoltaicos, que se diferencian bien por su tecnología de fabricación de células o por su aplicación.

- 
- Silicio monocristalino
  - Silicio policristalino
  - Silicio amorfo
  - Policristalinos de lámina delgada
  - Paneles para el espacio
  - Sulfuro de cadmio y sulfuro de cobre
  - Teluro de cadmio
  - Seleniuro de cobre e indio
  - Arseniuro de galio o de concentración
  - Bifaciales

Las más utilizadas son las de silicio monocristalino y estas se pueden fabricar de diferentes formas geométricas según las necesidades.

Debido a que una célula solar genera corrientes y tensiones pequeñas, estas se colocan en serie o paralelo para obtener mayores tensiones y corrientes formando lo que se denomina módulo fotovoltaico, estas a su vez se colocan en serie o paralelo para obtener las tensiones y corrientes adecuadas para la potencia deseada.

Los módulos fotovoltaicos en serie aumentan el voltaje y conservan la misma corriente, mientras que los módulos en paralelo aumentan la corriente conservando el mismo voltaje.

Un módulo fotovoltaico puede generar energía en días nublados, aunque su rendimiento baja con respecto a un día soleado.

La elevación del lugar donde se instala no tiene ninguna relación con la eficiencia del sistema, es decir que la altura a la que van a ser instalados las células fotovoltaicas no va a influir en el rendimiento. Los paneles se instalan a cierta altura para salvar sombras y tener así un contacto directo con el sol. Si usted escoge un lugar para los módulos, asegúrese que tiene la luz directa a las superficies de los módulos. La luz filtrada como por ejemplo a través del follaje de los árboles va a disminuir mucho el rendimiento del módulo. La instalación de los módulos se hace con preferencia en una zona fuera del camino principal, como en el techo o una pared expuesta al sol. Si su casa recibe mucha sombra se pueden montar los módulos a cierta distancia de la vivienda, como en un poste. Es también importante mantener un espacio de 2.5 cm entre el módulo y el soporte para que se mantenga un flujo de aire.

Otro factor importante es la inclinación del panel fotovoltaico, éste debe tener una inclinación de  $15^\circ$  en verano y  $60^\circ$  en invierno con respecto a la horizontal. Esto es debido a que captar los rayos solares perpendiculares a la placa fotovoltaica nos dará un rendimiento óptimo al sistema. Ajuste su módulo directamente al sol. Incline el módulo de tal manera que el ángulo de inclinación este correctamente en la hora del mediodía. Si no quiere ajustar la instalación cada estación del año, use el ángulo de inclinación de invierno.

#### 2.4.1. Estructura de una celda solar

Es una oblea de silicio contaminada con pequeñas cantidades de fósforo y boro para crear en su superficie frontal un campo eléctrico interno.

Se deposita por impresión en ambas caras un enrejado de plata y/o aluminio que se utilizan como electrodos para extraer la corriente eléctrica generada en el interior de la celda. La celda tiene un recubrimiento antireflejante para hacerla mas oscura y atrape mas luz.




Figura 6. Estructura de celda solar

#### 2.4.2. Principio de operación

El 80% de la luz absorbida se convierte en calor y el 20% restante transfiere la energía a los electrones de los átomos de silicio. Los electrones son liberados del átomo y pueden moverse en la oblea. El campo eléctrico atrae los electrones a la superficie de la celda y se acumularán ahí dando por resultado un voltaje medible exteriormente (efecto fotovoltaico).

Los electrones no pueden regresar a la oblea por el mismo camino gracias al campo eléctrico. Cuando se establezca un circuito externo entre la cara superior e inferior de la celda, los electrones fluirán por el mismo y regresaran a su posición original (corriente fotovoltaica).




Figura 7. Principio de operación de una celda solar

Las celdas solares se interconectan en serie para elevar su voltaje ya que por sí mismas entregan un voltaje demasiado pequeño de 0.5 Volts.

Al agrupamiento de celdas solares, interconectadas entre sí se le denomina como módulo solar.





Figura 8. Conexión serie de celdas solares en un módulo solar

## 2.5 Colector de placa plana

La forma más sencilla para recoger la energía solar es mediante un colector de placa plana, en la figura 9 se muestra un colector de placa plana sencillo; una superficie metálica ennegrecida especialmente tratada, llamada placa de absorción que es el corazón del colector, los rayos solares que inciden sobre esta placa son absorbidos y elevan la temperatura de dicha placa.



### Descripción

1. Celdas solares de silicio monocristalino o policristalino
2. Cubierta de vidrio templado
3. Interconexión de celdas
4. Cajas de conexión herméticas
5. Marco de aluminio anodizado

Figura 9. Colector de placa plana



Figura 10. Sistema Fotovoltaico

Como ya se mencionó los sistemas fotovoltaicos (SFV) transforman la radiación solar en energía eléctrica permitiendo a su vez abastecer una amplia variedad de consumos. ®

La energía excedente producida durante las horas y días de mayor insolación es acumulada en baterías, esta energía es acumulada permitiendo abastecer los consumos durante la noche y durante los días nublados.

Los SFV generan energía eléctrica en corriente continua. Si se deben abastecer consumos de corriente alterna, es necesario intercalar un inversor de CC/CA entre las baterías y dichos consumos.






Figura 11. Esquema de Sistemas Fotovoltaicos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

®

## DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

La capacidad de generación de un SFV depende de su tamaño y del recurso solar disponible en el lugar de su instalación.

Los SFV se diseñan de tal manera que la energía que deben generar debe ser equivalente a la requerida por los consumos conectados. En la mayoría de los casos el cálculo debe realizarse para el mes de peor nivel de insolación (invierno).

## 2.6 Conformación de los sistemas fotovoltaicos

Los SFV necesarios para abastecer la mayoría de las aplicaciones actuales están conformados por uno o mas módulos fotovoltaicos (generador solar), estructuras soporte, banco de baterías, reguladores de carga, y eventualmente inversores CC/CA.

La mayoría de los módulos fotovoltaicos comercializados actualmente consisten en una interconexión de 30 a 36 celdas solares de silicio interconectadas entre si en serie y laminadas entre hojas de plástico y vidrio dentro de un marco de aluminio.



Figura 12. Módulo Solar Marca SIEMENS Modelo SR100

La potencia nominal de generación de cada módulo depende de la superficie de cada celda. Generalmente, los módulos fotovoltaicos están diseñados para cargar baterías de una tensión nominal de 12 Vcc. Para mayores tensiones es necesario conectar 2 o más módulos en serie.

La cantidad de energía generada dependerá de la cantidad de módulos instalados, de la potencia nominal de cada uno y del recurso solar disponible. Para alcanzar una determinada capacidad de generación es necesario colocar una cantidad determinada de estas series en paralelo. Las estructuras soporte mantienen a los módulos fotovoltaicos orientados e inclinados en ángulos que permiten optimizar la captación de la radiación solar. Sus características dependerá de la cantidad y tipo de módulos que debe soportar.

## 2.7 Ventajas

Los sistemas solares fotovoltaicos son ideales para lugares remotos y alejados de las fuentes generadoras de energía eléctrica. Por su versatilidad, prácticamente pueden ser utilizados en cualquier equipo que funcione con electricidad. Sus aplicaciones son ilimitadas ya que transforman directamente la energía del sol en energía eléctrica, sin necesidad de otra fuente.

Las principales ventajas que presentan los SFV son:

- No consumen combustible
- Son totalmente silenciosos
- No contaminan el medio ambiente
- Son modulares
- Requieren de un mínimo mantenimiento
- Fácil instalación

- Factibilidad de expansión del sistema
- Vida útil mayor a 30 años

## 2.8 Aplicaciones

- Electrificación Rural
  - Iluminación
  - TV
  - Radio
  - Refrigeración
  - Electrificación de Alambrados
- Sistema de Bombeo fotovoltaico

- 
- Riego
  - Consumo humano
  - Abrevaderos

- Luminarias Solares

- Sistema fotovoltaico para repetidor
  - Radio Comunicación
  - Radiotelefonía
  - Receptores vía satélite
  - Estaciones repetidoras de telecomunicaciones o televisión
  - Telefonía celular

- Sistema fotovoltaico para plataforma marina
  - Equipo de Comunicación
  - Equipo de procesamiento
  - Instrumentación
  - Luces de situación

- Sistema fotovoltaico para clínica rural

- Sistema fotovoltaico para protección catódica

- Sistema fotovoltaico para telesecundarias

- Sistema fotovoltaico para telefonía rural



UANL

---

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

## 3. Energía Eólica

### 3.1. Antecedentes

La energía eólica es simplemente aire en movimiento iniciando y regenerado en forma continua por una pequeña parte de la insolación que llega a la atmósfera exterior. La naturaleza genera energía eólica a razón de  $1.67 \times 10^{15}$  kWh al año.

La energía del viento se deriva del calentamiento diferencial de la atmósfera por el sol y las irregularidades de la superficie terrestre. Aunque sólo una pequeña parte de la energía solar que llega a la tierra se convierte en energía cinética del viento, la cantidad total es enorme.

La potencia de los sistemas conversores de energía eólica es proporcional al cubo de la velocidad del viento, por lo que la velocidad promedio del viento y su distribución en un sitio dado son factores muy importantes en la economía de los sistemas.

El recurso energético eólico es muy variable tanto en el tiempo como en su localización. La variación con el tiempo ocurre en intervalos de segundos y minutos (rachas), horas (ciclos diarios), y meses (variaciones estacionales).

### 3.2 La energía en el viento: Densidad del aire y área de barrido del rotor

Un aerogenerador obtiene su potencia de entrada convirtiendo la fuerza del viento en un par (fuerza de giro) actuando sobre las palas del rotor. La cantidad de energía transferida al rotor por el viento depende de la densidad del aire, del área de barrido del rotor y de la velocidad del viento.

En realidad, un aerogenerador desviar  el viento antes incluso de que el viento llegue al plano del rotor. Esto significa que nunca se capturara toda la energ a que hay en el viento utilizando un aerogenerador.

La densidad de potencia del aire en movimiento esta dada por:

$$P_w = KV^3 \text{ Watts por unidad de  rea}$$

UNIVERSIDAD AUT NOMA DE NUEVO LE N

DIRECCI N GENERAL DE BIBLIOTECAS

V = Velocidad del viento

K = Constante

## Valores de k en diferentes unidades

Unidades de área	Unidades de Velocidad del viento				
	Millas por hora	Kilómetros por hora	Pies por segundo	Metros por segundo	Nudos
Pies cuadrados	$5.3 \times 10^{-3}$	$1.272 \times 10^{-3}$	$1.68 \times 10^{-3}$	$5.934 \times 10^{-2}$	$8.08 \times 10^{-3}$
Metros cuadrados	$5.3 \times 10^{-2}$	$1.3687 \times 10^{-2}$	$1.807 \times 10^{-2}$	0.6386	$8.70 \times 10^{-2}$

Los elementos principales de una planta eléctrica de este tipo son:




Figura 13. Generador Eólico

- La turbina o conjunto de turbinas
- La estructura de montaje o torre
- El sistema rectificador de corriente o controlador de voltaje que protegerá el banco de baterías contra descargas o carga excesiva.
- El banco de baterías como medio de almacenaje
- El inversor que convierte la corriente directa a corriente alterna.



### 3.3 Las técnicas de conversión

Se distinguen dos grandes categorías de motores eólicos, los cuales se diferencian por la disposición de su eje: horizontal y vertical. Los motores eólicos de eje horizontal son los más extendidos; exigen una orientación continua de su eje, que debe mantenerse paralelo a la dirección del viento; sólo en esta posición las aspas o las palas estarán de cara al viento permanentemente. Los pequeños motores eólicos de eje horizontal (gama de potencia de 0.5 a 50 kW) suelen estar equipados con gran número de palas, en cuyo caso pertenecen al tipo americano que es, de hecho, el tipo de numerosos molinos tradicionales, como el molino de las Baleares (de seis aspas) o el molino griego (de doce aspas). Este tipo de motor eólico tiene la ventaja de que puede funcionar con vientos flojos.

Los grandes motores eólicos de eje horizontal están equipados con hélices de tres o dos palas. Estos molinos de hélice se han beneficiado de los progresos técnicos de la aeronáutica para la realización de palas muy grandes (de hasta 100 m de longitud) y pueden suministrar potencias elevadas: típicamente de 100 kW a varios MW. Sólo funcionan bien cuando soplan vientos de velocidad media o fuerte en cuyo caso ofrecen un excelente rendimiento. Su principal problema es la fatiga mecánica de los elementos estructurales, que ha desembocado en la rotura de palas en diversos motores eólicos experimentales.



Figura 14. Granja Eólica

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

### 3.4 El tubo de corriente

El rotor de la turbina eólica debe obviamente frenar el viento cuando captura su energía cinética y la convierte en energía rotacional. Esto implica que el viento se moverá más lentamente en la parte izquierda del rotor que en la parte derecha.

Dado que la cantidad de aire que pasa a través del área barrida por el rotor desde la derecha (por segundo) debe ser igual a la que abandona el área del rotor por la izquierda, el aire ocupará una mayor sección transversal (diámetro) detrás del plano del rotor.

El viento no será frenado hasta su velocidad final inmediatamente detrás del plano del rotor. La ralentización se producirá gradualmente en la parte posterior del rotor hasta que la velocidad llegue a ser prácticamente constante.

### 3.5 Conversión de energía eólica a eléctrica

Deben considerarse tres factores básicos al seleccionar el sistema adecuado para la generación de electricidad a partir del viento. Lo cuales son:

- a. Tipo de salida: corriente directa, corriente alterna de frecuencia variable y corriente alterna de frecuencia constante
- b. Velocidad de giro de la turbina: Velocidad constante con aspas de paso variable, la velocidad casi constante con mecanismos más sencillos de cambio de paso o velocidad variable con aspas de paso fijo.
- c. Utilización de la salida de energía eléctrica: acumuladores, otras formas de almacenamiento de energía.

Se espera que la generación inicial de energía eléctrica a gran escala, a partir del viento sea en forma de corriente alterna de frecuencia constante para alimentar sincrónicamente a una red ya existente de servicio público.

### 3.6 Ventajas

Existen tres categorías principales para la utilización de la energía eólica.

- a. Sistema aislado de servicio continuo, utilizados en coordinación con sistemas apropiados de reconversión y almacenamiento de energía.
- b. Sistema de combustible complementario, utilizados junto con sistemas de servicio público convencionales o unidades de generación aisladas convencionales.
- c. Pequeños sistemas rurales para aplicaciones que no sean críticas y que puedan usar la energía del viento cuando de ella se disponga.

### 3.7 Aplicaciones

- Electrificación Rural
  - Ranchos
  - Haciendas
  - Comunidades
  - Industria Pesquera
  - Sistemas de Refrigeración
  
- Bombeo de Agua
  - Riego
  - Pozos de acuacultivo
  - Abrevaderos

## 4. Métodos de almacenamiento de energía

### 4.1 Antecedentes

La energía se almacena para adaptar la oferta de energía a la demanda o para transportarla a un punto donde se le pueda usar, esta se puede almacenar en forma mecánica, eléctrica, química o térmica.

Las baterías tienen la función de almacenar la corriente suministrada a lo largo del día y suministrar la energía en las horas de ausencia de la luz solar.

---

El tamaño del banco de baterías depende de la distribución de días claros y nublados correspondientes al lugar de la instalación, siendo su capacidad aproximadamente igual a un valor entre 4 y 8 veces el consumo diario.

Los consumos de corriente continua se conectan directamente a las baterías o a través del corte por baja del regulador. Los consumos de corriente alterna son alimentados a través de un inversor CC/CA conectado directamente a las baterías.

## 4.2 Acumuladores de plomo

Un dispositivo para almacenar energía es el acumulador de plomo, éste está basado en la reducción de dióxido de plomo a sulfato de plomo en el electrodo positivo y en la oxidación simultánea de plomo en sulfato de plomo en el electrodo negativo. El electrolito, que es ácido sulfúrico, se consume y la energía se descarga durante este proceso.




Figura 15. Batería Pb-Ácido

Un sistema de acumuladores de plomo está formado por celdas individuales que tienen una capacidad que oscila entre unas pocas décimas de kilowatt-hora a unos cuantos kilowatt-hora.

### 4.3 Acumuladores de níquel-cadmio

Además del acumulador de plomo, el de níquel-cadmio es el otro y único acumulador recargable que se utiliza comúnmente. La reacción química implica la reducción del óxido de níquel a hidrógeno de níquel y la oxidación del cadmio a hidrógeno de cadmio en un electrolito alcalino.




Figura 16. Batería Ni-Cd

Existen dispositivos como el regulador de tensión el cual es un dispositivo electrónico que protege las baterías contra sobrecargas y sobredescargas, desconectando los módulos o desconectando los consumos según el caso.

## 5. Proyecto de Electrificación

### 5.1. Colocación de red tradicional

(Línea de transmisión de 34.5 kV)

#### 5.1.1. Análisis

El presente caso se analizará con 1,000 kW para ver la posibilidad de la construcción de una línea trifásica con las características mencionadas, conductor ACSR 1/0 AWG en sus tres fases; cabe aclarar aquí que una línea mientras más larga y con poca carga tiene más caída de voltaje aunque sea de calibre grande y un calibre más grande se refleja en mayor costo.

Por otro lado, el calibre que se utilizará en el estudio no puede ser cambiado por otro aunque para la carga actual requerida quede sobrado, debido a otro tipo de factores tales como el viento, forma de construcción o manejo de materiales, etc.



### 5.1.2 Cálculo de Ampacidad

De tablas de capacidad de corriente obtenemos que el ACSR1/0 AWG puede conducir hasta 150 Amperes, lo cual significa una ampacidad máxima de:

$$KVA = 3 \cdot kV \cdot I$$

Donde :

KVA = Potencia a manejar

KV = Voltaje en punto de suministro en kV

I = Corriente en Amperes

Entonces

$$KVA = 3(34.5)(150)$$

$$KVA = 8,963KVA$$

Cabe aclarar aquí que la capacidad económica de los conductores al considerar el costo de las pérdidas de  $I^2R$  hace que su aplicación sea solo en corrientes un poco menores al 50% de la capacidad térmica, por lo que por el lado de la ampacidad de la línea solo debería manejar un poco más de 4,000 KVA o sea el factor de ampacidad económica solo debe ser  $\leq$  a 0.5 del de su ampacidad térmica.

### 5.1.3. Cálculo de Caída de Voltaje

Formula para caída de voltaje.

$$\Delta V_f = \frac{KVA \cdot l}{\sqrt{3} \cdot kV} (r \cos \theta + x \sin \theta)$$

donde:

$\Delta V_f$  = Caída de Voltaje por fase

KVA = Carga en kilovolts•amperes considerada

l = Longitud de la línea en Km

KV = Voltaje entre fases en la fuente en kilovolts

r = Resistencia en  $\Omega$ /Km del conductor

$X_L$  = Reactancia inductiva del conductor en  $\Omega$ /Km

$\cos \theta$  = Factor de potencia,  $F_p = \cos \theta$ , de la carga y que para evitar cargos por bajo factor, este debe ser =0.9 o mayor y el cual en caso necesario se puede corregir colocando capacitores en la carga.

$\theta$  = Angulo entre voltaje y corriente,  $\theta = \cos^{-1} F_p$

$\sin \theta$  = Seno del ángulo  $\theta$

Aplicación de valores en la formula:

$$\Delta V_f = \frac{1000 \cdot 200}{.3(34.5)} (0.6962 * 0.9 + 0.523 * 0.4359)$$

$$\Delta V_f = 2860$$

$$\Delta V_{linea} = .3 \cdot (2860) = 4954 \text{ Volts}$$

$$\% \text{ Regulación} = \frac{\Delta V \times 100}{V - \Delta V} = \frac{4954 \times 100}{34500 - 4954} = 16.77$$

En la práctica valores superiores al 10% ya no son de aplicación conveniente; aun restando el 2% del efecto capacitivo de la línea estamos fuera de rango, adicionando que ya en la Ciudad de Muzquis existe una caída cercana al 10%, porque su nodo firme (Punto de Voltaje constante) esta en la ciudad de Monclava.

Como se ve para el presente análisis por el lado de la ampacidad esta aceptable y aun sobrado.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS  
El análisis para la línea de transmisión de 34.5 kV muestra que no se justifica

## 5.2 Colocación de red por medio de plantas eléctricas solares

### 5.2.1 Análisis

En el presente caso se llevará a cabo el cálculo de la carga por casa para elegir el tipo de planta eléctrica solar la cual se trata de un sistema integral para uso en casa habitación donde se puede colocar iluminación, radio, TV, electrodomésticos menores.

Se parte de un estudio de estimación de demanda por casa-habitación, los resultados promedio se muestran en la siguiente tabla:

Cant.	Descripción	Tiempo de operación	Carga
1	TV color 20"	2 horas / día	120 watts
1	Licuadaora	2 minutos / día	300 watts
4	Lámparas	4.5 horas / día	13 watts
1	Lavadora	2 horas /semana	800 watts
1	Plancha	1 hora / semana	1000 watts
1	Ventilador	2 horas / día	70 watts

Fórmulas para cálculo del dimensionamiento de un sistema

Cálculo de Arreglo Solar:

$$M = \frac{E_c \times F_s}{I_m \times V_m \times HP \times \eta_{bat} \times \eta_{inv}} \quad (\#módulos)$$

Donde:

M .- No. de módulos solares.

Ec.- Energía consumida por todas las cargas (watts•hora/día)

Fs .- Factor de sobredimensionamiento (típico se sobredimensiona de 10% a 20%, e.d. Fs = 1.1 a 1.2).

Im .- Corriente del módulo solar a máxima insolación (Amp)

Vm .- Voltaje promedio de operación del módulo solar conectado al banco de baterías (típico Vm = 14.3 V).

Hp .- Insolación de la localidad expresadas en horas-pico.

Ninv .- Eficiencia del inversor CC/CA (típico de 0.8 a 0.9).

Nbat .- Eficiencia de la carga de batería (típico de 0.87 a 0.9)

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Cálculo del Banco de Baterías:

$$CB = \frac{S}{V_B} \times \frac{A_u}{F_u \times F_i \times \eta_{inv}} - (A - h)$$

Donde:

CB .- Capacidad del Banco de Baterías (amp-hora)

Ec .- Energía consumida diariamente por los equipos alimentados (watts-hora)

Au .- Autonomía deseada en el banco de baterías (días)

VB .- Voltaje nominal de operación del banco de baterías

Fu .- Fracción de capacidad total de batería (0.5 en baterías de placa delgada y 0.8 de placa gruesa)

Fi .- Factor de incremento de capacidad de batería respecto a su valor nominal (1.05 en baterías de placa delgada y 1.35 de placa gruesa).

Se sustituye como sigue:

$$Ec = (1 \text{ TV} \times 2 \text{ horas} \times 120 \text{ w}) + (1 \text{ Licuadora} \times 0.03333 \text{ horas} \times 300 \text{ w}) + (4 \text{ Lámparas} \times 4.5 \text{ horas} \times 13 \text{ w}) + (1 \text{ Lavadora} \times 2 \text{ horas/7 días} \times 800 \text{ w}) + (1 \text{ plancha} \times 1 \text{ hora/7 días} \times 1000 \text{ w}) + (1 \text{ ventilador} \times 2 \text{ horas} \times 70 \text{ w}) = 996 \text{ w-h/día}$$

$$F_s = 1.15$$

$$V_m = 12.8 \text{ volts}$$

$$I_m = 4.4 \text{ amperes para un módulo de 75 watts, modelo SP75}$$

$$HP = 4 \text{ horas pico de insolación}$$

$$N_{bat} = 90\%$$

$$N_{inv} = 90\%$$

Sustituyendo en fórmula:

$$M = \frac{996 \text{ w-h/d} \times 1.15}{12.8\text{V} \times 4.4 \text{ A} \times 4 \times 0.9 \times 0.9} = \frac{1145.4}{182.47} = 6.27 \text{ módulos}$$

por lo que a 24 V<sub>CD</sub> se requieren 8 piezas

Lo anterior se debe a la forma de interconectar, cada módulo estará a 12 V<sub>CD</sub> en voltaje nominal y será entonces 2 en serie x 4 en paralelo.

Para las baterías son:

$$CB = \frac{Ec \times Au}{Vb \times fi \times Ninv}$$

CB = Capacidad del banco

Ec = Energía consumida

Au = Días de autonomía

Vb = Voltaje de banco

Fi = Factor de placa por batería

Ninv = Eficiencia de inversor

$$CB = \frac{996 \text{ w-h/d} \times 5 \text{ días}}{24 \text{ V}_{CD} \times 0.5 \times 0.9} = 461 \text{ a-h @ } 24 \text{ V}_{CD}$$

Debido que en la actualidad los estudios se realizan por medio de software, si realizamos estos estudios por medio de software pueden variar contra el cálculo teórico realizado, ya que en el software se utilizan factores no visibles para el diseño a mano (temperatura ambiente, caídas de tensión, pérdidas por envejecimiento, etc). Pero para fines de este estudio será suficiente el calculo teórico.

De acuerdo a los cálculos realizados el equipo para la planta eléctrica solar por casa habitación recomendable para el suministro de energía según el cuadro de cargas sería:

**Descripción:**

Planta solar especial que contiene:

- 8 Módulos de 75 Watts, modelo SP75
- 8 Baterías Cable Solar de 105 a-h
- 1 Estante para baterías
- 1 Control de carga CCX 24/50/50F
- 1 Inversor de 1500 watts, 24 VCD de entrada y 127 VCA de salida
- 1 Estructura soporte para 8 módulos solares, montaje a piso
- 1 Juego de cables y accesorios


El contenido de elementos en la planta solar esta considerado tomando en cuenta los electrodomésticos que se tienen como carga, un estimado en precio de esta planta solar especial es de \$87,000 pesos M.N., por lo que si tomamos en cuenta que no todas las casas tendrán los mismos aparatos el desarrollo puede salir a un costo menor, el cual de todos modos seria mas costeable que el de la construcción de una red eléctrica.



### 5.3 Justificación de uso de un sistema fotovoltaico

- Su costo (inversión + operación) es menor a extender una Línea de Red Eléctrica
- Por cada Km de Línea Eléctrica se instala un sistema solar de 3 Kw-h/día
- Su costo contra generadores diesel o gasolina es menor en mantenimiento y combustible.

Un dato interesante es el costo de generación por cada watt solar es de 6 centavos de dólar por watt y por el lado eólico estaría por la mitad o menos, pero debido a que en la región en la que se encuentra ubicada la zona donde se realizará el proyecto no cuenta con un potencial eólico que de la cantidad de viento para poder generar energía.



UANL

---

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

## 6. Conclusiones

En el presente trabajo se ha hablado de la factibilidad y costos de la construcción de líneas de distribución (media tensión) para la electrificación de comunidades rurales alejadas de las líneas de transmisión que actualmente prestan el servicio. Por ello se analiza la alternativa de brindar el servicio de energía eléctrica por medio de otras fuentes de energía, tales como la energía solar y la energía eólica. Tomando en cuenta que el diseño es para el caso particular de "Boquillas del Carmen"; se realizó el estudio de viento para ver la factibilidad de la construcción de una granja eólica, se llegó a la conclusión que por sus características no es zona de viento. También se realizó el estudio enfocado a la electrificación del poblado por medio de fuentes de energía solar, obteniendo con ello una buena diferencia en cuanto a costo y utilidad. Concluyendo que es la mejor opción para la solución del problema.

## Bibliografía

- Donald G. Fink / H. Wayne Beaty, Manual de Ingeniería Eléctrica. Ed. Mc Graw Hill
- Folletos de guía de selección de componentes para sistemas fotovoltaicos, Energías Alternas. Soluciones Integrales para la construcción (CONDUMEX)
- Manual de Ahorro de Energía, Energías Alternas (CONDUMEX).
- CONAE. Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. URL: [http://www. Conae.gob.mx](http://www.Conae.gob.mx)
- Definición energía eólica URL: <http://www.dse.go.cr/balance/1996/Definici.htm>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

## Listado de gráficas

Figura 1.	Mapa de insolación global en primavera	Pág. 9
Figura 2.	Mapa de insolación global en verano	Pág. 10
Figura 3.	Mapa de insolación global en otoño	Pág. 11
Figura 4.	Mapa de insolación global en invierno	Pág. 12
Figura 5.	Mapa de México mostrando las horas de insolación pico	Pág. 13
Figura 6.	Estructura de celda solar	Pág. 21
Figura 7.	Principio de operación de una celda solar	Pág. 22
Figura 8.	Conexión serie de celdas solares en un módulo solar	Pág. 23
Figura 9.	Colector de placa plana	Pág. 24
Figura 10.	Sistema fotovoltaico	Pág. 25
Figura 11.	Esquema de sistemas fotovoltaicos	Pág. 26
Figura 12.	Módulo solar marca siemens modelo SR100	Pág. 27
Figura 13.	Generador eólico	Pág. 33
Figura 14.	Granja eólica	Pág. 35
Figura 15.	Batería Po- Ácido	Pág. 39
Figura 16.	Batería Ni-Cd	Pág. 40

## Glosario

**Aerogenerador:** Es un sistema de transmisión, que acopla la potencia mecánica de rotación de un generador eléctrico

**Arreglo Solar:** Es el agrupamiento de Paneles solares, que son interconectados en paralelo, para obtener corrientes de salida más altas.

**Celda Solar:** Es una oblea de silicio cristalino que posee propiedades de efecto fotovoltaico.

---

**Eléctrodos:** Cada uno de los polos de una corriente eléctrica que se ponen en un líquido o un gas para que la electricidad pase a través de éstos.

**Electrólito:** m. QUÍM. Cuerpo que en estado líquido o en disolución puede ser descompuesto por una corriente eléctrica.

**Electrón:** Una partícula elemental negativamente cargada que reside normalmente fuera (pero está limitada) del núcleo de un átomo.

**Energía eólica:** Es la energía cinética contenida en las capas bajas de la atmósfera, a causa de su desplazamiento horizontal, denominado viento, el valor de esta energía es igual al producto de la masa por la mitad del cuadrado de la velocidad del viento  $VW$ . La masa contenida en una unidad

de volúmen (1 m<sup>3</sup>), se define como la densidad  $\rho$  (kg/m<sup>3</sup>) del aire. La energía cinética por unidad de volúmen es igual a:

$$e_c = 1/2 \rho V w^2 \text{ (J/m}^3\text{)}$$

El valor de " $\rho$ " varía en función de la altura sobre el mar.

**Espectro electromagnético:** La gama entera de todas las varias clases o longitudes de onda de la radiación electromagnética, incluyendo (de corto a desear longitudes de onda) rayos gammas, de radiografías, del ultravioleta, de óptico (visible), infrarrojo, y ondas de radio.

**Irradiación:** Es una unidad de medida de la energía por unidad de área que estuvo disponible en los paneles en un día específico (W-h/m<sup>2</sup> por día)

**Ralentización:** La menor velocidad a que puede funcionar un motor de explosión con el mínimo de gases.


**Módulo Solar:** Es el agrupamiento de celdas solares, interconectadas entre sí, usualmente en serie, y laminadas entre hojas de plástico y vidrio con un marco de aluminio.

**Panel Solar:** Es el agrupamiento de Módulos solares, que son interconectados en serie, para obtener voltajes de salida más altos.

**Radiación:** f. FÍS. Emisión de luz, calor o cualquier otro tipo de energía por parte de un cuerpo

**Radiación Electromagnética:** Radiación que viaja a través de espacio vacío a la velocidad de la luz y propaga por la interacción oscilantes de campos eléctricos y magnéticos. Esta radiación tiene una longitud de onda y una frecuencia.

## Anexos



# UANL

---

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



Ref. CES/03/278  
Mayo 30 de 2003

**SRITA. SANDRA ROCHA**  
Saltillo, Coahuila

Por este conducto le envío nuestra oferta comercial del equipo calculado para el suministro de energía según cuadro de cargas:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
01	Planta solar especial que contiene: 8 Módulos de 75 watts, modelo SP75 8 Baterías Cale Solar de 105 a-h 1 Estante para baterías 1 Control de carga CCX 24/50/50F 1 Inversor de 1500 watts, 24 VCD de entrada y 127 VCA de salida. 1 estructura soporte para 8 módulos solares, montaje a piso. 1 Juego de cables y accesorios	\$ 87,246.00	\$ 87,246.00 + I.V.A.

Descripción	Tiempo de operación	Carga
TV Color 20"	2 horas/día	120 watts
Licuadaora	2 minutos/día	300 watts
4 Lámparas de 13 watts	4.5 horas/día	13 watts
Lavadora	2 horas/semana	800 watts
Plancha	1 hora/semana	1100 watts
Ventilador	2 horas	70 watts

#### CONDICIONES COMERCIALES:

- Precios mínimo de venta, en moneda nacional, más I.V.A. Este precio es por el paquete completo.
- Forma de pago: 30% de anticipo y resto contra aviso de entrega del equipo.
- Tiempo de entrega: 6 semanas posteriores a la fecha de su pedido.
- Lugar de entrega: LAB nuestro almacén de Tlalnepantla.
- Vigencia: 30 días.
- Garantía: 1 año en el total del equipo y adicionalmente 25 años en potencia de módulos solares.





## DIVISION ENERGIAS ALTERNAS

Lista de Precios Vigente a Partir del 30 de Abril de 2002

### MODULOS FOTOVOLTAICOS

Código	Descripción	Precio Unitario
890154	Módulo SM-100, 100 watts	\$ 8,345.00
890132	Módulo SP-75, 75 watts	\$ 6,085.00
890126	Módulo BP Solar BP275U, 75 watts (*)	\$ 5,996.00
890147	Módulo SP-70, 70 watts	\$ 5,680.00
890101	Módulo SM-55, 55 watts	\$ 4,590.00
890146	Módulo SM-50, 50 watts	\$ 4,172.00
890157	Módulo BP Solar BP250/1, 50 watts (*)	\$ 4,009.00
890102	Módulo SM-50H, 50 watts	\$ 4,450.00
890112	Módulo SM46, 46 watts autorregulable	\$ 4,290.00
890134	Módulo SP-36, 36 watts	\$ 3,480.00
890124	Módulo KC35, 35 watts	\$ 3,570.00
890118	Módulo ST-10, 10 watts	\$ 1,625.00
890110	Módulo ST-5, 5 watts	\$ 930.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

#### NOTAS :

- Disponibilidad del producto sobre pedido. (Verificar existencias)
  - Precios en Moneda Nacional, más I.V.A.
  - Los precios no incluyen instalación.
  - Precios y productos sujetos a cambios sin previo aviso.
- (\*) *solicitar existencias.*



## INVERSORES y CONVERTIDORES

Código	Descripción	Precio Unitario
890404B	Convertidor CD/CD, 12 V, 0,5A, Solsum (*)	\$ 196.00
890404	Convertidor CD/CD, 12 V, 1,5A, c/selector de voltajes	\$ 372.00
890410b	Inversor CD/CA Portawattz 140, 140 W,12V (*)	\$ 576.00
8904102	Inversor CD/CA Portawattz 300, 300W, 12 VCD (*)	\$ 1,082.00
890410	Inversor CD/CA ICX-12/400, 400 watts, 12 volts, rotativo	\$ 1,298.00
890401A	Inversor-Cargador CD/CA Trace TS512 de 500 watts, 12 VCD/120 VCA	\$ 7,129.00
890402	Inversor-Cargador CD/CA Trace 1512DR 1500W (*) 12 VCD/120 VCA	\$ 14,815.00

## SOPORTES

Código	Descripción	Precio Unitario
890606	Cable SPT 2 x 14 (Metro)	\$ 3.85
890604	Alambre para acometida aerea de módulo TWD 2x12	\$ 9.20
890638	Cable U.V. 2 x 10 (Metro)	\$ 12.75
890512	Jgo. escuadra alum. p/mod. SM50, SM55, SM10	\$ 87.00
890506	Jgo. escuadra alum. p/mod. SP75, SP70, KC35	\$ 109.00
890503	Soporte fierro T1-3 p/mod. SM50, SM55 (25° inclinac.) (*)	\$ 540.00
890508	Soporte fierro T1-3 p/mod. SP75, SP70 (25° inclinación) (*)	\$ 614.00
890518	Soporte aluminio p/5 mod. SP75 (25° inclinación) (*)	\$ 692.00
890501	Soporte aluminio p/5 mod. SM50 (25° inclinación) (*)	\$ 718.00
890578	Soporte tipo poste T1-3 p/3 mod. BP275 (*)	\$ 987.00

### NOTAS :

- Disponibilidad del producto sobre pedido. (Verificar existencias)
  - Precios en Moneda Nacional, más I.V.A.
  - Los precios no incluyen instalación.
  - Precios y productos sujetos a cambios sin previo aviso.
- (\*) solicitar existencias



## LAMPARAS FLUORESCENTES \*

### USO INTERIORES

Código	Descripción	Precio Unitario
890902	Accs. para lámpara (10 mts. cable SPT 2x14, apagador, pijas, taquetes, etc).	\$ 91.00
890726	Lámpara fluorescente compacta Steca ESL11	\$ 158.00
890704	Balastro 20 Watts, 12 Volts	\$ 176.00
890710	Balastro 13 Watts, 12 Volts	\$ 191.00
890712A	Lámpara CL-13-2000, 13 watts	\$ 194.00
890705	Balastro 9 Watts, 12 Volts	\$ 195.00
890709A	Lámpara CL-9-2000, 9 watts	\$ 203.00
890701	Lámpara fluorescente 20 watts FCX-20	\$ 252.00
890701B	Lámpara fluorescente FCX-2000, 12VCD, 20 W	\$ 280.00
890712	Lámpara CL-13 W "Africa", gabinete reflejante	\$ 287.00
890709	Lámpara CL-9 W "Africa", gabinete reflejante	\$ 289.00

### USO EXTERIORES

Código	Descripción	Precio Unitario
890717	Lámpara tipo reflector 9 Watts sin fotocelda	\$ 481.00
890716	Lámpara tipo reflector 13 Watts sin fotocelda	\$ 502.00
890719	Lámpara tipo reflector 9 Watts con fotocelda	\$ 752.00
890718	Lámpara tipo reflector 13 Watts con fotocelda	\$ 773.00

\* Contiene: lámpara, gabinete y balastro electrónica

#### NOTAS :

- Disponibilidad del producto sobre pedido. (Verificar existencias)
- Precios en Moneda Nacional, más I.V.A.
- Los precios no incluyen instalación.
- Precios y productos sujetos a cambios sin previo aviso.



## LUMINARIAS \*\*

Código	Descripción	Precio Unitario
890743	Luminaria c/1 módulo 75 Watts, 2 baterías y lámpara 36 watts vapor de sodio baja presión.	\$ 23,245.00
890744	Luminaria c/2 módulos 50 Watts, 2 baterías y lámpara 36 watts vapor de sodio baja presión.	\$ 24,827.00
890745	Luminaria c/2 módulos 75 Watts, 2 baterías y lámpara 36 watts vapor de sodio baja presión.	\$ 29,578.00
890749	Luminaria c/3 módulos 75 Watts, 3 baterías y lámpara 36 watts vapor de sodio baja presión.	\$ 37,309.00

\*\* Las luminarias incluyen: Módulos, lámpara, baterías selladas, timer, poste de 7 mts., herrajes, controlador, gabinete, cables y accs.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

### NOTAS :

- Disponibilidad del producto sobre pedido. (Verificar existencias)
- Precios en Moneda Nacional, más I.V.A.
- Los precios no incluyen instalación.
- Precios y productos sujetos a cambios sin previo aviso.



### EQUIPO PERIFERICO

Código	Descripción	Precio Unitario
896028	Planta eléctrica de respaldo "Vigilan-T", 1,500 Watts, 3 baterías.	\$ 22,823.00

### BATERIAS \*\*\*

Código	Descripción	Precio Unitario
890918E	Estante metálico para batería 31H c/regatones	\$ 151.00
890918G	Estante metálico para 2 baterías 31H c/regatones	\$ 189.00
890918H	Estante metálico para batería de 8D	\$ 298.00
890918I	Estante p/2 baterías Trojan T105, c/regatones	\$ 298.00
890312	Batería Robinson 12V, 85A-H, uso fotovoltaico	\$ 882.00
890301B	Batería Cale Solar, 115 A-H	\$ 1,146.00
890309	Batería Trojan T-105, 220 A-H, 6 Volts	\$ 1,410.00
890322	Batería Cale 4DLT, 12V, 165 A-H (*)	\$ 1,601.00
890323	Batería Cale 180 A-H, 8D; 12 volts.	\$ 2,041.00
890344	Batería sellada Deka Solar 8G27, 12V, 99A-H	\$ 2,894.00

\*\*\* Para baterías de mayor capacidad "Tipo Industrial", solicitar información a la Oficina México.

## DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

#### NOTAS :


- Disponibilidad del producto sobre pedido. (Verificar existencias)
- Precios en Moneda Nacional, más I.V.A.
- Los precios no incluyen instalación.
- Precios y productos sujetos a cambios sin previo aviso.



### PLANTAS DE ILUMINACION

Código	Descripción	Precio Unitario
896011	<b>Planta Eléctrica Solar "Económica"</b> Contenido: 1 Módulo de 35 Watts mínimo 3 Lámparas fluorescentes 20 Watts 1 Protector para baterías PBCX 12/06/10 10 Mts. cable UV 2x10 30 Mts. cable SPT 2x14 3 Jgs. accesorios para lámpara 1 Jgo. accesorios para batería 1 Soporte para módulo 1 Manual de Instalación	\$ 5,820.00
	Adicionar: 1 Batería Robinson 12V, 85 A-H	\$ 882.00
	1 Estante metálico	\$ 151.00

### SERVICIOS TÍPICOS DIARIOS




### NOTAS :

- Disponibilidad del producto sobre pedido. (Verificar existencias)
- Precios en Moneda Nacional, más I.V.A.
- Los precios no incluyen instalación.
- Precios y productos sujetos a cambios sin previo aviso.



Código	Descripción	Precio Unitario
896063	<b>Planta Eléctrica Solar "Estándar"</b> Contenido: 1 Módulo de 50 Watts mínimo 4 Lámparas fluorescentes 20 Watts 1 Controlador medidor CMCX 12/15/20F 10 Mts. cable UV 2x10 40 Mts. cable SPT 2x14 1 Convertidor CD/CD con selector de voltajes 4 Jgs. accesorios para lámpara 1 Jgo. accesorios para batería 1 Jgo. accesorios para controlador 1 Soporte para módulo 1 Manual de Instalación	\$ 7,102.00
	Adicionar: 1 Batería Robinson 12V, 85 A-H	\$ 882.00
	1 Estante Metálico	\$ 151.00

#### SERVICIOS TÍPICOS DIARIOS




#### • NOTAS :

- Disponibilidad del producto sobre pedido. (Verificar existencias)
- Precios en Moneda Nacional, más I.V.A.
- Los precios no incluyen instalación.
- Precios y productos sujetos a cambios sin previo aviso.



Código	Descripción	Precio Unitario
896004	<b>Planta Eléctrica Solar "Estándar Plus"</b> Contenido 1 Módulo de 50 Watts mínimo 4 Lámparas tipo CL-13 Watts 1 Controlador medidor CMCX 12/15/20F 10 Mts. cable UV 2x10 40 Mts. cable SPT 2x14 1 Convertidor CD/CD con selector de voltajes 4 Jgs. accesorios para lámpara 1 Jgo. accesorios para batería 1 Jgo. accesorios para controlador 1 Soporte para módulo 1 Manual de Instalación	\$ 7,260.00
	Adicionar: 1 Batería Robinson 12V, 85 A-H	\$ 882.00
	1 Estante metálico	\$ 151.00

#### SERVICIOS TÍPICOS DIARIOS



#### NOTAS :


- Disponibilidad del producto sobre pedido. (Verificar existencias)
- Precios en Moneda Nacional, más I.V.A.
- Los precios no incluyen instalación.
- Precios y productos sujetos a cambios sin previo aviso.





Código	Descripción	Precio Unitario
896023	<b>Planta Eléctrica Solar "Gigante"</b> Contenido: 1 Módulo de 75 Watts SP75 3 Lámparas fluorescentes 20 watts 2 Lámparas tipo CL-9 Watts 1 Controlador medidor CMCX 12/15/20F 1 Inversor ICX-12/400, 400 watts 10 Mts. cable UV 2x10 50 Mts. cable SPT 2x14 1 Convertidor CD/CD con selector de voltajes 5 Jgs. accesorios para lámpara 1 Jgo. accesorios para batería 1 Jgo. accesorios para controlador 1 Soporte para módulo 1 Manual de Instalación	\$ 10,946.00
	Adicionar: 2 Baterías Robinson de 12V, 85 A-H 1 Estante metálico p/2 baterías	\$ 1,764.00 \$ 189.00

#### SERVICIOS TÍPICOS DIARIOS
















#### NOTAS :

- Disponibilidad del producto sobre pedido. (Verificar existencias)
- Precios en Moneda Nacional, más I.V.A.
- Los precios no incluyen instalación.
- Precios y productos sujetos a cambios sin previo aviso.



Código	Descripción	Precio Unitario
896022	<b>Planta Eléctrica Solar "Super C.A."</b> Contenido: 3 Módulos de 75 Watts c/u SP75 1 Controlador medidor CMCX 12/15/20F 1 Inversor-Cargador CD/CA Trace TS512 de 500 watts, 1 Soporte aluminio 4-5 mod. con tornillería 1 Centro de carga precableado. Para contener: control de carga, inversor-cargador y entrada-salida C.A. 1 Jgo. accesorios para conexión de módulos y batería.	\$ 31,456.00
	Adicionar: 4 Baterías Trojan T-105	\$ 5,640.00

#### SERVICIOS TÍPICOS DIARIOS

4 HORAS 			2 HORAS 20 W 
4 HORAS 	1 MINUTO 	2 HORAS/SEMANA 	2 HORAS 20 W 
2 HORAS 			1 HORA 20 W 
			1/2 HORA 20 W 

#### NOTAS :

- Disponibilidad del producto sobre pedido. (Verificar existencias)
- Precios en Moneda Nacional, más I.V.A.
- Los precios no incluyen instalación.
- Precios y productos sujetos a cambios sin previo aviso.



### PLANTAS DE BOMBEO

Código	Descripción	Precio Unitario
896035	<b>Planta Solar de Bombeo "Shurflo 2088"</b> Contenido: 1 Módulo de 50 watts mínimo 1 Bomba Shurflo 2088 (uso en superficie) 1 Acoplador de potencia (L.C.B.) mod. LCB-3M-T 1 Estructura soporte T1-3 1 Jgo. accesorios para soporte T1-3 1 Jgo. de cable, manguera y accesorios para completar instalación. EN UN DIA DESPEJADO LA PLANTA PUEDE DAR: - 1 439 Lts. a una elevación de 5 mts. - 1 312 Lts. a una elevación de 10 mts. - 959 Lts. a una elevación de 20 mts.	\$ 9,330.00
896036	<b>Planta Solar de Bombeo "Shurflo 2088 II"</b> Contenido: 2 Módulos de 50 watts mínimo 1 Bomba Shurflo 2088 (uso en superficie) 1 Acoplador de potencia (L.C.B.) mod. LCB-3M-T 1 Estructura soporte T1-3 1 Jgo. accesorios para soporte T1-3 1 Jgo. de cable, manguera y accesorios para completar instalación. EN UN DIA DESPEJADO LA PLANTA PUEDE DAR: - 3 400 Lts. a una elevación de 5 mts. - 2 800 Lts. a una elevación de 10 mts. - 2 000 Lts. a una elevación de 20 mts.	\$ 16,832.00

#### NOTAS :

- Disponibilidad del producto sobre pedido. (Verificar existencias)
- Precios en Moneda Nacional, más I.V.A.
- Los precios no incluyen instalación.
- Precios y productos sujetos a cambios sin previo aviso.



Código	Descripción	Precio Unitario										
896037	<p><b>Planta Solar de Bombeo Sumergible "Shurflo 9300"</b></p> <p>Contenido:</p> <p>2 Módulos de 50 watts mínimo</p> <p>1 Bomba sumergible Shurflo 9300</p> <p>1 Acoplador de potencia (L.C.B.) mod. LCB-3M-T</p> <p>1 Estructura soporte T1-3</p> <p>1 Jgo. accesorios para soporte T1-3</p> <p>1 Jgo. de cable, manguera y accesorios para completar instalación.</p> <p>EN UN DIA DESPEJADO LA PLANTA PUEDE DAR:</p> <table> <tr> <td>Profundidad</td> <td>Volumen Diario</td> </tr> <tr> <td>10 Mts.</td> <td>2 800 Lts.</td> </tr> <tr> <td>20 Mts.</td> <td>2 500 Lts.</td> </tr> <tr> <td>30 Mts.</td> <td>2 100 Lts.</td> </tr> <tr> <td>40 Mts.</td> <td>1 700 Lts.</td> </tr> </table>	Profundidad	Volumen Diario	10 Mts.	2 800 Lts.	20 Mts.	2 500 Lts.	30 Mts.	2 100 Lts.	40 Mts.	1 700 Lts.	\$ 26,793.00
Profundidad	Volumen Diario											
10 Mts.	2 800 Lts.											
20 Mts.	2 500 Lts.											
30 Mts.	2 100 Lts.											
40 Mts.	1 700 Lts.											

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

**NOTAS :**

- Disponibilidad del producto sobre pedido. (Verificar existencias)
- Precios en Moneda Nacional, más I.V.A.
- Los precios no incluyen instalación.
- Precios y productos sujetos a cambios sin previo aviso.



## BOMBAS

Código	Descripción	Precio Unitario
890923	Accesorios para bomba sumergible Shurflo 9300 (*)	\$ 950.00
891001	Bomba Shurflo 2088	\$ 1,198.00
890412	L.C.B. (Acoplador Máxima Potencia) (*)	\$ 1,379.00
891008	Bomba Shurflo Power Twin, 12 VCD (*)	\$ 3,416.00
890430A	Acoplador de máxima potencia PPT 12/24-10 12/24 VCD, 10 A (*)	\$ 1,559.00
891005	Bomba Shurflo Sumergible 9300	\$ 8,999.00
890921	Accesorios para bomba Shurflo (manguera, tornillos, abrazaderas, pijas, etc). (*)	\$ 1,203.00

Contenido: Shurflo: Bomba con espigas para manguera.  
Centrífuga: Únicamente la bomba.

## HERRAMIENTAS

Código	Descripción	Precio Unitario
890909	Densímetro	\$ 75.00
890908	Brújula	\$ 233.00
898011	Probador de controlador	\$ 610.00
898411	Probador para baterías	\$ 870.00
890729	Ventilador Multiusos	\$ 1,110.00
898410A	Multímetro digital	\$ 1,378.00
890951	Portafolio de servicio fotovoltaico (*)	\$ 5,768.00

- El producto 890951 contiene: portafolio, multímetro, probador de baterías, probador de controlador, densímetro y brújula.

### NOTAS :

- Disponibilidad del producto sobre pedido. (Verificar existencias)
- Precios en Moneda Nacional, más I.V.A.
- Los precios no incluyen instalación.
- Precios y productos sujetos a cambios sin previo aviso.

(\*) solicitar existencia

## Autobiografía

Ing. Sandra Jeannette Rocha Del Real

Nació en Monterrey, Nuevo León, México el 15 de Octubre de 1973. Sus padres Ing. Elias Rocha Neave y Sra. Ma. Elizabeth Del Real de Rocha.

Realizó sus estudios superiores en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León obteniendo el título Ingeniero Mecánico Electricista en Diciembre de 1996 y el título de Ingeniero Administrador de Sistemas en Agosto de 2000, y en donde también pretende obtener el Grado de Maestro en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica con Especialidad en Potencia desarrollando para esto su investigación de Tesis titulada "Proyecto de electrificación de comunidades rurales por medio de fuentes alternas de energía"

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

En el ramo profesional, se ha desempeñado en las siguientes compañías: Comisión Federal de Electricidad (Área de distribución, 1997), Proyectos Construcciones e Instalaciones PROCISA, S.A. de C.V. (Área de Aseguramiento de Calidad en Líneas de Transmisión, 1999), Nacional de Conductores Eléctricos, S.A. de C.V. (Área de Aseguramiento de Calidad en Líneas de Transmisión, 1999-2002), además de combinar su trabajo con la docencia trabajando para el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (1997) y para la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica desde 1999.



